



ATEST HIGIENICZNY B-BK-60212-0031/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **GlobalStar 500- 270 000m3/h; CrossStar 500-14000m3/h;
CrossStar mini 100-5000 m3/h; Slimstar 100-5000 m3/h; GreenStar 500-35000m3/h;
EcoStar 100-5000 m3/h; SkyStar 100-5000m3/h; SkyStar mini 100-1500m3/h;
PoolStar 1000-32000m3/h; PoolStarCompact 300-3000m3/h**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, stal ocynkowaną malowaną proszkowo, aluminium, miedź, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacyjnych-klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej, w tym obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowo-handlowych, sportowych oraz w obiektach magazynowych, produkcyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła, technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zastosowanie w obiektach podmiotów wyk. działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wielkości niestandardowe ww. wyrobów powinny być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

"Vent-Service" LLC
03061 Kyiv
95-h Vidradnyi prospect, Ukraina

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AeroStar Poland sp. z o. o.
16-400 Suwałki
ul. Innowacyjna 1/22F



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.03.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.03.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 marca 2021

The date of issue of the certificate: 17th March 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH